



**COMUNE DI SANTA CROCE DI MAGLIANO**  
(PROVINCIA DI CAMPOBASSO)

**ORDINANZA**

<b>Prog.Gen.</b>	<b>23</b>
<b>Data</b>	<b>25-07-2023</b>

<b>OGGETTO:</b>	<b>ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE NON POTABILITA' DELL'ACQUA PER NON CONFORMITA' DEI VALORI DELLE FONTANE PUBBLICHE "FONTANA QUERCIA" "FONTANA POZZO DEL SIGNORE" E ACQUEDOTTO RURALE "SERBATOIO COLLECONSUMO".</b>
-----------------	--

**IL SINDACO**

**VISTI** i rapporti di prova n° 8070-8072-8073/2023 del 21.07.2023, trasmessi dalla Ditta LAB Ambiente e Sicurezza s.r.l., ed acquisito agli atti del Comune in data 24.07.2023 al prot. 11641, dai quali risulta dalle analisi batteriologiche di acqua prelevata presso il serbatoio rurale "Colleconsumo" e presso la fontana pubblica "Fontana Quercia" la presenza di Batteri Coliformi ed Escherichia Coli superiore al valore previsto dal D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i., mentre per la "Fontana Pozzo del Signore" risulta la presenza di Batteri Coliformi appena superiore al valore previsto dal D. Lgs. n. 31/2001 e s.m.i.;

**RITENUTO**, per quanto sopra esposto, ordinare sino a nuova disposizione, in via preventiva e cautelativa, il divieto di utilizzo dell'acqua per il consumo umano, proveniente dalle fontane pubbliche "Fontana Quercia" e "Fontana Pozzo del Signore" e per tutte le utenze fornite dall'Acquedotto rurale "Colleconsumo", a causa della non conformità del risultato relativo al parametro Batteri Coliformi ed Escherichia Coli, restando la stessa acqua idonea al solo utilizzo per l'igiene personale e dei locali;

**CONSIDERATO**, necessario provvedere, a tutela della salute pubblica, ad emettere, ai sensi del D. Lgs. 31/2001, provvedimento cautelativo fino all'effettuazione di ulteriori e più approfonditi controlli;

**VISTA** l'urgenza di adottare provvedimenti a tutela della salute e dell'incolumità pubblica e dell'ambiente;

**VISTO** l'art. 50 e 54 del D.Lgs n. 267/2000;

**VISTO** l'art. 10 del D. Lgs. n. 31/2001 e ss.mm.ii.;

## ORDINA

Sino a nuova disposizione, in via preventiva e cautelativa, il divieto di utilizzo dell'acqua per il consumo umano, proveniente dalle fontane pubbliche " Fontana Quercia" e " Fontana Pozzo del Signore" e per tutte le utenze fornite dall'Acquedotto rurale "Colleconsumo", a causa della non conformità del risultato relativo al parametro Batteri Coliformi ed Escherichia Coli, restando la stessa acqua idonea al solo utilizzo per l'igiene personale e dei locali;

## DISPONE

A) Che copia del presente provvedimento sia trasmessa:

- all'Asrem Dipartimento di Prevenzione di Campobasso;
- all'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale di Campobasso;
- al Laboratorio Ambiente e Sicurezza Srl con sede in Ripalimosani (CB);

B) Che copia del presente provvedimento sia pubblicata:

- all'Albo pretorio del Comune;
- sul sito internet del Comune;

Ai sensi dell'art. 3 - 4° comma – della Legge n. 241 del 07.08.1990, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni.

IL SINDACO

Dr. ALBERTO FLORIO

IL SINDACO  
**DOTT. ALBERTO FLORIO**

---

*Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.*